



POWIAT MIECHOWSKI
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE



ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów
REGON 299943221
NIP 659-154-58-68
www.zdpmiechow.pl

tel. 41 381 11 61
41 381 11 98
fax. 41 383 18 27
email: postepowania@zdpmiechow.pl

Znak sprawy: SE.261.4.2023

Miechów, dn.03.04.2023r.

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00152010/01

INFORMACJA dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na 2 zadania :
Zadanie 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 4+100 do km 6+953 (obiekt mostowy w km 6+925) w miejscowości Jaksice, Kamieńczyce i Komorów, Powiat Miechowski.
Zadanie 2 Remont drogi powiatowej nr 1187K w km od 0+000 do km 0+584 w miejscowości Podmiejska Wola i Chodów, Powiat Miechowski

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Pzp (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z poz. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIA

Dot. : Zadanie 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 4+100 do km 6+953 (obiekt mostowy w km 6+925) w miejscowości Jaksice, Kamieńczyce i Komorów, Powiat Miechowski.

Pytania - Grupa I

1. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o krawężniki granitowe oddzielające peron od zatoki autobusowej.
2. Prosimy o wskazanie czy wiaty przystankowe są przedmiotem zamówienia, jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
3. Prosimy o uzupełnienie poz. przedmiarowej odtworzenie ogrodzenia

Demontaż istniejącego ogrodzenia - działka nr 303 i przekazanie materiałów z rozbiórki właścicielowi posesji oraz zakup i montaż kompletnego nowego ogrodzenia typu Onyx w zestawieniu jn:	kpl	1,00
--	-----	------

Pytania - Grupa II

1. Prosimy o przesłanie szczegółów dla Gabionów kamiennych, wymiary koszy, rodzaj wypełnienia.
2. Prosimy o wskazanie na jaką grubość należy umocnić skarpy ziemia urodzajną

Umocnienie skarp poprzez przywóz i rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z obsiewem i nawożeniem	m2	4 332,59
---	----	----------

Pytania - Grupa III

1. Prosimy o przesłanie parametrów i rysunków dla barier

Wycena własna	Montaż barieroporęczy - na przepustach skrzynkowych	m	22,00
---------------	---	---	-------

KNR 2-31 0704-02	Bariery ochronne stalowe U14a	m	1 284,00
---------------------	-------------------------------	---	----------

ODPOWIEDZI

Dot. : Zadanie 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 4+100 do km 6+953 (obiekt mostowy w km 6+925) w miejscowości Jaksice, Kamieńcyce i Komorów, Powiat Miechowski.

ODPOWIEDZI - Grupa I

Odpowiedź 1

Zamawiający wyjaśnia i informuje iż w ofercie należy wycenić krawężniki betonowe, oddzielające peron od zatoki autobusowej.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje iż wiaty przystankowe nie są przedmiotem zamówienia, Wykonawca nie uwzględni ich w cenie oferty.

Odpowiedź 3

Zamawiający wyjaśnia i informuje iż treści **poz.97** przedmiaru robót dla branży drogowej obejmuje demontaż oraz montaż ogrodzenia wraz z opisem sposobu odtworzenia.

Zamawiający uzupełnia treść **poz.97** Kosztorysu ofertowego dla branży drogowej o opis zgodny z przedmiarem robót.

ODPOWIEDZI - Grupa II

Odpowiedź 1

Zamawiający wyjaśnia i informuje iż gabiony - **poz.63'** przedmiaru robót dla branży drogowej należy wykonać zgodnie z rys. 32-35 Dokumentacji projektowej oraz SST M.20.01.05.13.

Odpowiedź 2

Zamawiający wyjaśnia i informuje iż w **poz.87** przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego należy przyjąć humusowanie gr. 10cm.

ODPOWIEDZI - Grupa III

Odpowiedź 1

Zamawiający wyjaśnia i informuje iż parametry barier należy przyjąć zgodnie z opisem – pkt.6.11 dokumentacji projektowej.

Zamawiający informuje iż do powyższych wyjaśnień dołącza skorygowane załączniki:

Załącznik nr 2 Kosztorys ofertowy (branża drogowa),

Załącznik nr 8 Przedmiar robót (branża drogowa).

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Miechowie

inż. Krzysztof Szarek
Podpis elektroniczny