



POWIAT MIECHOWSKI ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE



ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów
REGON 299943221
NIP 659-154-58-68
www.zdpmiechow.pl

tel. 41 381 11 61
41 381 11 98
fax. 41 383 18 27
email: postepowania@zdpmiechow.pl

Znak sprawy: SE.261.4.2023

Miechów, dn. 13.04.2023r.

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00152010/01

INFORMACJA dla Wykonawców nr 10

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na 2 zadania :
Zadanie 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 4+100 do km 6+953 (obiekt mostowy w km 6+925) w miejscowości Jaksice, Kamieńczyce i Komorów, Powiat Miechowski.
Zadanie 2 Remont drogi powiatowej nr 1187K w km od 0+000 do km 0+584 w miejscowości Podmiejska Wola i Chodów, Powiat Miechowski

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Pzp (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z poz. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Dot. : Zadanie 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 4+100 do km 6+953 (obiekt mostowy w km 6+925) w miejscowości Jaksice, Kamieńczyce i Komorów, Powiat Miechowski.

PYTANIA

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:

- 1) Wg. Przedmiaru rur PVC 315/9,2 jest 363mb. Wg. Profili jest 333mb
- 2) Wg. Przedmiaru rur PVC 500/14,6 jest 54 mb. Wg. Profili jest 98 mb
- 3) Wg. Przedmiaru rur żelbetowych PCC 500 jest 98mb. Wg. Profili jest 45mb
- 4) W przedmiarze nie ma rur żelbetowych PCC 400. Wg. Profili jest Ich 9mb
- 5) Wg. Przedmiaru studni DN 1200 jest 15szt. Wg. Profili jest ich 14szt
- 6) Projekt mówi o studniach DN 1400. Prosimy o wskazanie producenta owych studni. Ewentualnie czy jest to błąd i jest możliwość montażu studni betonowych DN 1500?
- 7) Czy jest możliwość zamiany rur żelbetowych PCC w klasie B na zwykłe rury żelbetowe w klasie A? Z informacji, które posiadamy jest łatwa dostępność rur przez Nas proponowanych. Również rury przez Nas proponowane mają wyższą klasę obciążenia i są tańsze.
- 8) Wg. Przedmiaru są 2 ściankowe zakończenia kolektora 500m, oraz 2 ściankowe zakończenie kolektora 315m. Wg. profili oraz PZT są 2 ściankowe zakończenia 500mm oraz 1 ściankowe zakończenie 400mm.

ODPOWIEDZI

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że należy wycenić pozycje przedmiaru z rur PVC 315/9,2 - 363mb.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że należy wycenić pozycje przedmiaru z rur PVC 500/14,6 - 54mb.

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, że należy wycenić pozycje przedmiaru z rur żelbetowych PCC 500 - 98mb.

Odpowiedź 4

Zamawiający informuje, że cenę oferty należy ustalić w oparciu o załączony przedmiar .

Odpowiedź 5

Zamawiający informuje, że należy wycenić pozycje przedmiaru, studnie DN 1200 - 15szt

Odpowiedź 6

Zamawiający informuje, że należy wycenić pozycje przedmiaru, studnie DN 1400. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania studni DN 1500.

Odpowiedź 7

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania rur żelbetowych w klasie obciążenia A.

Odpowiedź 8

Zamawiający informuje, że cenę oferty należy ustalić w oparciu o załączony przedmiar.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Miechowie

inż. Krzysztof Szarek
Podpis elektroniczny