



ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów
REGON 299943221
NIP 659-154-58-68
www.zdpmiechow.pl

tel. 41 381 11 61
41 381 11 98
fax. 41 383 18 27
email: postepowania@zdpmiechow.pl

Znak sprawy: SE.261.8.2023

Miechów, dn. 30.06.2023r.

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00279975/01

INFORMACJA dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na 2 zadania :

Zad.1: Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 4+100 do km 6+953 (obiekt mostowy w km 6+925) w miejscowości Jaksice, Kamieńczyce i Komorów, Powiat Miechowski.

Zad.2: Remont drogi powiatowej nr 1189K na odcinku I - w km od 3+000 do km 3+700 na odcinku II - w km od 3+800 do km 4+398 w miejscowości Pstroszyce I i Siedliska, Powiat Miechowski

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Pzp (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z poz. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Dotyczy Zad.1

Pytanie 1 Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, w kosztorysie ofertowym gr Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63m to 23cm, na rysunku przekroje konstrukcyjne KOREKTA 261.8.2023 to 15cm, która grubość jest poprawna?

32 d.5.3	D.04.04.02	KNR 2-31 0115-07; 0115-08	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 23 cm	m2	3 500,00
-------------	------------	---------------------------------	---	----	----------

Odpowiedź 1: Zamawiający informuje iż koryguje błędnie opisaną pozycję nr 32 d.5.3 kosztorysu ofertowego Nr 1 (branża drogowa) dla zadania 1, poprawna gr. to 15cm. W załączeniu do Informacji dołączamy skorygowany Kosztorys ofertowy Nr1 – z dn.30.06.2023r.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Kierownik SDiM
mgr inż. Marcin Tompolski
Podpis elektroniczny