



Numer postępowania: SE.266.1.2018

Miechów, 8.02.2018 r.

## INFORMACJA

dla Wykonawców nr 5 **KOREKTA**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

**„Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola – Działoszyce, odcinek od km 0+000 do km 18+956, na dł. 18,956km”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Zamawiający dokonuje korekty Informacji dla wykonawców nr5 z dnia 7.02.2018r. w zakresie odpowiedzi nr 1 na zadane pytanie nr 1, w związku z tym treść odpowiedzi przyjmuje brzmienie:**

### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rur betonowych na PPSN8?

### **Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, że **nie dopuszcza** zmianę rur betonowych na rury z tworzyw PPSN8.

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
  
mgr inż. Roman Suchoń