

Miechów, 7.02.2018 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Przebudowa drogi powiatowej 1207K relacji Czaple Małe - droga nr 7-Szczepanowice przez wieś, odcinek od skrzyżowania z dr. nr 1172K - Czaple Małe - Czaple Wielkie, od km 0+000 do km 7+463”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Czy jako warstwę podbudowy jezdni można zamiast stabilizacji ziarnistym dodatkiem hydrofobowym (wskazanej w SST nr D-04.12.01) zastosować tradycyjną stabilizację cementem lub spoiwem hydraulicznym?

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że ze względu na warunki gruntowo-wodne nie wyraża zgody na zmiany przyjętej w dokumentacji, technologii wykonania stabilizacji dodatkiem hydrofobowym zwiększającym w sposób trwały odporność na absorpcję kapilarną wody. Przyjęta technologia została ujęta we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie realizacji inwestycji i stanowi element podlegający kontroli.

Pytanie 2

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy dopuszcza się wprowadzenie zmian w warstwach konstrukcji nawierzchni np. rodzaju lub grubości?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w przyjętych, w dokumentacji projektowej warstwach konstrukcji nawierzchni jezdni.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Miechowie
mgr inż. Roman Suchoń