



Numer postępowania: SE.266.1.2017

Miechów, 03.01.2018r.

## INFORMACJA

### dla Wykonawców nr 5

#### Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

**„Zwiększenie dostępności komunikacyjnej północnej części Powiatu Miechowskiego do projektowanej drogi ekspresowej S7 w węzle „Książ” poprzez:**

- **budowę nowego odcinka drogi powiatowej nr 1217K Książ Wielki – Książ Mały – Moczydło, na odcinku od drogi krajowej nr 7 do drogi powiatowej 1217K w m. Wielka Wieś, dł. ok. 1,815km,**
- **przebudowę drogi powiatowej nr 1217K Książ Wielki – Książ Mały – Moczydło, na odcinku Wielka Wieś – Książ Mały- Moczydło, dł. ok.7,733km”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

#### **Pytanie 1**

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 27.12.2017 Informacja dla Wykonawców 2 pytanie 3. Prosimy o potwierdzenie iż zgodnie z PFU str 10 warstwy bitumiczne KR3 o których mowa w odpowiedzi obejmują tylko i wyłącznie warstwę wiążącą i ścieralną. Zgodnie z katalogiem Typowych Nawierzchni podatnych cały pakiet KR3 warstw bitumicznych obejmuje 4 cm warstwy ścieralnej, 5 cm warstwy wiążącej oraz 7 cm podbudowy z BA.

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, że konstrukcja nawierzchni ma być zaprojektowana dla obciążenia ruchem KR2, natomiast warstwy bitumiczne - wiążącą i ścieralną należy zaprojektować i wykonać dla ruchu KR3.

#### **Pytanie 2**

Prosimy o potwierdzenie iż drogi serwisowe (zbiorcze) mają zostać zaprojektowane na kategorię KR1

#### **Odpowiedź 2**

Drogi serwisowe (zbiorcze) mają zostać zaprojektowane na kategorię KR1.

#### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający posiada dokumentacje w wersji dwg? Jeśli tak prosimy o jej udostępnienie.

#### **Odpowiedź 3**

Zamawiający posiada dokumentacje w wersji \*.pdf

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Miechowie  
mgr inż. Roman Suchoń

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)