

# ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE

ul. Warszawska 11  
32-200 Miechów  
REGON 299943221  
NIP 659-13-31-127  
[zarzaddrog@poczta.onet.pl](mailto:zarzaddrog@poczta.onet.pl)

Tel/fax (41) 38-318-27  
38-307-42  
23-098-10

Miechów 25.03.2016r.

SE.261.2.2016

## **WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 1**

- Dot.: Przebudowa dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w 2016r. z podziałem na 3 zadania:
- 1/ Przebudowa dogi powiatowej nr 1174K Szreniawa-Przybysławice-Falniów-Jaksice-Szczepanowice, na dł. 1230m od km 0+000 do km 1+230.
  - 2/ Przebudowa drogi powiatowej nr 1219K Książ Wlk.-Zaryszyn-Nawarzyce, na dł.875m od km9+070 do km 9+945.
  - 3/ Przebudowa dogi powiatowej nr 1222K Sancygniów-Wymysłów, na dł.702m, od km 3+048 do km 3+750.

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie- Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113, poz. 907 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

### **Pytanie nr 1**

Pozycja nr. 6.1 przedmiaru dotyczącego drogi Szreniawa-Przybysławice-Falniów— Jaksice-Szczepanowice. Czy cokoły i fundamenty betonowe można wykonać z elementów prefabrykowanych?.

### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający nie dopuszcza wykonania cokołów i fundamentów, przebudowywanych ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych. Przedmiotowe elementy należy wykonać jako wylewane na mokro.

**Prosimy o zapoznanie się z treścią wszystkich odpowiedzi i wyjaśnień umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego.**

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
  
mgr inż. Roman Suchoń