

Numer postępowania: SE.261.1.2018

Miechów, 7.02.2018 r.

## INFORMACJA

dla Wykonawców nr 4

### Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Przebudowa drogi powiatowej 1207K relacji Czaple Małe - droga nr 7-Szczepanowice przez wieś, odcinek od skrzyżowania z dr. nr 1172K - Czaple Małe - Czaple Wielkie, od km 0+000 do km 7+463”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie technologii równoważnych przy wykonaniu podbudowy zasadniczej- stabilizacja ziarnistym dodatkiem hydrofobowym

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, że ze względu na warunki gruntowo-wodne nie wyraża zgody na zmiany przyjętej w dokumentacji, technologii wykonania stabilizacji dodatkiem hydrofobowym zwiększającym w sposób trwały odporność na absorpcję kapilarną wody. Przyjęta technologia została ujęta we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie realizacji inwestycji i stanowi element podlegający kontroli.

DYREKTOR  
Zarządu Drog Powiatowych  
w Miechowie  
mgr inż. Roman Suchoń