

Numer postępowania: SE.261.5.2019

Miechów, 28.05.2019r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 5

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przebudowa dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w I półroczu 2019r. z podziałem na 2 zadania:

Zad.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1193K Chrapy – Przybysławice – Książ Wielki, odcinek Przybysławice – gr. gminy, dł. 4,703km, km0+000-4+703.

Zad.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1155K relacji Skała – Ostrysz –Ulina Wielka –Ulina Mała w m. Ulina Wielka, odc. od km 12+550 do km 13+535.31, dł.985.31m.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 16.10.2018r. Nr poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie jaką grubość należy przyjąć dla warstwy ścieralnej dla zadania 1 pozycja kosztorysowa 5.3 ?

Odpowiedź 1

Zamawiający informuję, że wszystkie pozycje kosztorysu ofertowego należy czytać łącznie z przedmiarem robót i dokumentacją techniczną.

I tak dla zadania nr1:

Poz.5.2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa wiążąca na poszerzeniach 4cmAC16W, Krotność 1,25 – 5cm po zagęszczeniu.

Poz.5.3 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa ścieralna na jezdni ist., poszerzeniach, zjazdach 3cmAC11S, Krotność 1,34 – 4cm po zagęszczeniu.

Pytanie 2

Proszę o podanie jaką należy przyjąć kategorię obciążenia ruchem dla mieszanek mineralno-asfaltowych?

Odpowiedź 2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych należy przyjąć zgodnie z opisem technicznym dla zadania 1, dla obciążenia ruchem **KR3**.

Pytanie 3

Z uwagi na niejasności w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaprojektowanie i wykonanie mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnie z WT-2 2010 ?

Odpowiedź 3

Zamawiający zamieszcza zamiennie SST dla nawierzchni z betonu asfaltowego: warstwa wiążąca i ścieralna wg WT-1 (2014 r.) i WT-2 (2014 r. – część I, 2016 r. – część II). W oparciu o zawarte w nich wymogi należy, zaprojektować i wykonać warstwy mineralno -asfaltowe nawierzchni jezdni dla zadania 1 i zadania 2.

Warstwy bitumiczne nawierzchni dla zadania 1 i zadania 2 należy zaprojektować i wykonać dla kategorii obciążenia ruchem **KR3**.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Miechowie
mgr inż. Roman Suchoń