

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 4

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na dwa zadania:

Zad. 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1184K odcinek I – (w km od 3+042 do km 5+756); odcinek II – (w km od 5+837 do km 6+264) w miejscowości Pstroszyce Drugie, Powiat Miechowski.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 27.09.2019r. poz. 1843) udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie 1

W pkt. 52 przedmiaru robót jest uwzględniona stabilizacja na miejscu czy z dowozu?

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na to pytanie została już udzielona w Informacji dla Wykonawców nr 3, pytanie 4, odpowiedź 4.

Pytanie 2

Proszę o określenie KR dla tego zadania, w przedmiarach i opisie występują różnice.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową konstrukcję korpusu drogowego zaprojektowano dla kategorii obciążenia ruchem KR2.

Warstwy bitumiczne nawierzchni jezdni zgodnie z kosztorysem ofertowym i przedmiarem robót należy zaprojektować i wykonać:

- warstwę wiążącą spełniającą wymogi kategorii obciążenia ruchem KR2 – wg STWiOR,
- warstwę ścieralną spełniającą wymogi kategorii obciążenia ruchem KR3 - wg STWiOR

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Miechowie
mgr inż. Roman Suchorń