

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na dwa zadania:

**Zad. 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1184K odcinek I – (w km od 3+042 do km 5+756);
odcinek II – (w km od 5+837 do km 6+264) w miejscowości Pstroszyce Drugie, Powiat
Miechowski.**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 27.09.2019r. poz. 1843) udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie w/w prefabrykatów z betonu opartego na kruszywie wapiennym?

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, iż prefabrykaty betonowe powinny spełniać wymagania STWiOR, dotyczącą klasy betonu i muszą być wykonane z betonu klasy co najmniej B-30 (C25/30).

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Miechowie

mgr inż. Roman Suchoń