

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przebudowa drogi powiatowej nr 1218K w km od 0+000 do km 1+838 w miejscowości Książ Mały, Boczkowice, Powiat Miechowski.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 27.09.2019r. poz. 1843) udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie 1

W związku z planowanym udziałem w przetargu p.n.:, **Przebudowa drogi powiatowej nr 1218K w km od 0+000 do km 1+838 w miejscowości Książ Mały, Boczkowice, Powiat Miechowski.** prosimy o potwierdzenie, iż wykonanie stabilizacji na miejscu jest zabronione zgodnie z SST.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, iż zgodnie opisem przedmiotu zamówienia dla w/w zadania, warstwę mrozoochronną z mieszanki związanej cementem C1,5/2 należy wykonać z materiału z dowozu, a tym samym wykonanie stabilizacji na miejscu jest zabronione.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Miechowie
mgr inż. Roman Suchoń