

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na 2 zadania:

Zad. 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1235K w km 0+000 do km 2+981 w miejscowości Raclawice, Janowiczki, Powiat Miechowski.

Zad. 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1201K w km 0+000 do km 0+592 w miejscowości Miechów, Powiat Miechowski”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania dotyczące zadania nr 1:

Pytanie 1.

Czyją Zamawiający dopuszcza zastosowanie do wykonania kanalizacji deszczowej rur karbowanych PP o tej samej wytrzymałości co PCV?

Odpowiedź 1.

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie elementów kanalizacji deszczowej z rur karbowanych PP o wytrzymałości nie mniejszej niż PVC.

Pytanie 2.

Proszę o zamieszczenie rysunku znaku aktywnego D6 oraz podanie jego parametrów?

Odpowiedź 2.

Zamawiający informuje, iż znak D-6 aktywny „kroczący pieszy” powinien spełniać następujące parametry:

- Znak D6 600x600mm z aktywnym "kroczącym ludzikiem"
- Podwójny detektor ruchu
- Sterownik znaku

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania 12/24VDC

Rodzaj zasilania Typ akumulatora

Typ czujnika Panel słoneczny

min Pobór mocy średni/max słoneczne żelowy podczerwień/mikrofala 50 Watt 1/6,0W

Wymiary 600x600mm

Kąt rozsyłu światła 15-30

Jasność świecenia Min 1500cd

Temperatura pracy -30 do +60

Warunki środowiskowe IP67

Mocowanie Słupek ϕ 76mm

Przykładowy rysunek znak D-6 aktywny „kroczący pieszy”



DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Miechowie
mgr inż. Roman Suchoń