

## INFORMACJA

### dla Wykonawców nr 5

#### Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

**Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na 2 zadania:**

**Zad. 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1235K w km 0+000 do km 2+981 w miejscowości Raclawice, Janowiczki, Powiat Miechowski.**

**Zad. 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1201K w km 0+000 do km 0+592 w miejscowości Miechów, Powiat Miechowski”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania dotyczące zadania nr 1:

#### **Pytanie 1.**

Proszę o wyjaśnienie pozycji:

Zapisy w opisie się wykluczają. Proszę o informacje czy ma być to cienkowarstwowe czy grubowarstwowe malowanie.

186	KNR-K 2-31 0302/01	D-07.02.01	Oznakowanie poziome chemoutwardzalne cienkowarstwowe natryskowe (termo spray) - linia gładka o grubości 0,50mm	m2	235,00
-----	-----------------------	------------	--	----	--------

#### **Odpowiedź 1.**

*Zamawiający informuje, że oznakowanie poziome z poz.186 kosztorysy ofertowego i poz. 186 przedmiaru robót, należy wykonać jako „oznakowanie poziome chemoutwardzalne, grubowarstwowe - linia gładka”.*

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Miechowie  
*mgr inż. Roman Suchoń*