

## INFORMACJA

### dla Wykonawców nr 2

#### Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

**Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na 4 zadania:**

**Zad. 1** Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1188K Uniejów - Chodowiec - Charsznica w msc. Chodowiec, od km 0+490 do km 1+340.

**Zad. 2** Remont drogi powiatowej nr 1175K Charsznica - do drogi 783, od km 1+223 do km 1+343, dł. 120 mb polegający na wykonaniu utwardzonego pobocza.

**Zad. 3** Remont dróg powiatowych

- nr 1207K w m. Szczepanowice od km 9+034 do km 9+434, od km 9+625 do km 9+745, od km 10+000 do km 10+140;

- nr 1210K w m. Parkoszowice od km 2+605 do km 2+825, od km 2+980 do km 3+100, poprzez wykonanie warstwy profilująco- wzmacniającej.

**Zad. 4** Remont drogi powiatowej nr 1155K Skała – Ostrysz - Ulina Wielka - Ulina Mała, odc. w km 0+000 - 1+300.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania dotyczące **zadania nr 4:**

#### **Pytanie 1.**

W związku z rozbieżnościami grubości warstwy ścieralnej podanej w kosztorysie, przedmiarze i projekcie dla zadania nr. 4, proszę o podanie prawidłowych wartości.

#### **Odpowiedź 1.**

*Zgodnie z opisem przedmiaru robót „Zad. 4” - Załącznik nr 8 do SWZ grubość warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, asfaltowej, ruchu KR 3 wynosi po zagęszczeniu 5 cm.*

**Ponadto Zamawiający informuje, że na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszcza skorygowane z dnia 01.07.2021 r. „kosztorysy ofertowe dla zad. 1 - 4” – załącznik nr 2 do SWZ.**

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Miechowie

*mgr inż. Roman Suchań*