

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ**  
**32-075 GOŁCZA**  
**TEL.(12) 388-60-03**  
**NIP 659-13-40-416**

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ**  
**W GOŁCZY**

**32 – 075 GOŁCZA 80 tel: 012/388-60-29 wew. 135 lub 127**

E-mail: [zgkgolcza@op.pl](mailto:zgkgolcza@op.pl)

Konto: KBS Oddział w Gołczy 95-8591 0007 0150 0008 8226 0001

NIP : 659 -13 -40 -416 Regon : 351597115

---

Gołcza 11.04.2017r.

Znak: ZGK 021/15 /2017

**Niweleta Sebastian Gwizdek**

**ul. Ujazdowska 67**

**32-085 Tomaszowice**

Dotyczy: Uzgodnienia dokumentacji projektowej dla inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1207K w relacji Czaple Małe nr 7-Szczepanowice przez wieś odcinek od skrzyżowania z dr.nr 1172K-do m.Czaple Małe od km 0+000 do km 2+405”W odpowiedzi na pismo z dn. 07.04.2017r. znak: GOR/004/17 przedstawiam stosowne uzgodnienia.Dokumentacja projektowa dot. projektu Przebudowa drogi powiatowej nr 1207K w relacji Czaple Małe nr 7-Szczepanowice przez wieś odcinek od skrzyżowania z dr.nr 1172K-do m.Czaple Małe od km 0+000 do km 2+405”w Gmina Gołcza w zakresie ewentualnych kolizji czy bliskiego sąsiedztwa sieci i przyłączy wodociągowych powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi, w szczególności:

1. Należy uwzględnić głębokość posadowienia przewodów wodociągowych (ok. 120 cm przykrycia przewodów.) w rejonach w których konieczna jest tzw. deniwelacja terenu lub wypłaszczenie należy mieć na uwadze tzw. głębokość przemarzania gruntu i co z tego wynika konieczność zastosowania ewentualnego ocieplenia przewodów czy w skrajnych przypadkach konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury wodociągowej poprzez nowe, głębsze posadowienie.
2. W miejscach kolizji przewodów wodociągowych z projektowanymi urządzeniami należy zaprojektować rury ochronne dwudzielne, które zapobiegą ewentualnym uszkodzeniom mechanicznym.

3. Wykonując jakiegokolwiek prace w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących przewodów wodociągowych , należy zachować szczególną ostrożność a jeżeli zajdzie taka potrzeba prace wykonać ręcznie.
4. W trakcie realizacji prac należy zachować szczególną ostrożność mając na uwadze ewentualne błędy w geodezyjnych pomiarach powykonawczych istniejącej infrastruktury wodociągowej.
5. Większy zakres planowanych prac nie wymaga uzgodnień szczególnych ani nie wymaga respektowania szczególnych warunków.

**Wszystkie prace projektowe należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.**

KIEROWNIK  
Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Golezysku  
mgr inż. Artur Zwoźniak