

# ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE

ul. Warszawska 11  
32-200 Miechów  
REGON 299943221  
NIP 659-13-31-127  
[zarzaddrog@poczta.onet.pl](mailto:zarzaddrog@poczta.onet.pl)

Tel/fax (41) 38-318-27  
38-307-42  
23-098-10

Miechów 25.03.2016r.

SE.261.1.2016

## **WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 3**

Dot.: Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych obejmująca:

- 1/ przebudowę drogi powiatowej nr 1138K Łobzów-Swojczany,
- 2/ przebudowę drogi powiatowej nr 1175K Charsznica do dr.woj. nr 783,
- 3/ przebudowę drogi powiatowej nr 1176K Podlesice – Charsznica,
- 4/ przebudowę drogi powiatowej nr 1177K Tczyca – Swojczany – Dąbrowiec,
- 5/ przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 1175K i 1176K,
- 6/ przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 1177K i 1138K,
- 7/ przebudowę przepustu odwodnieniowego, rurowego 2Ø125 w km 6+232 drogi powiatowej nr 1176K.

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie- Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113, poz. 907 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

### **Dotyczy przebudowy drogi powiatowej 1138K Łobzów-Swojczany**

#### **Pytanie nr 1**

W opisie technicznym przyjęto remont przepustu wraz z murkami czołowymi wraz z umocnieniem skarpy km 4+345 przepust 060 dł. 16,1 m. Podany przepust nie jest uwzględniony w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienia oraz ewentualną korektę przedmiaru.

#### **Odpowiedź nr 1**

Projekt budowlany zakłada pierwotny, zwiększony zakres inwestycji. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określają pozycje kosztorysów ofertowych, przedmiary robót i specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robót. Wycenę zadania należy dokonać w oparciu o te elementy.

#### **Pytanie nr 2**

Opis techniczny zakłada wykonanie umocnienia skarpy w ilości 100,00 m<sup>2</sup>. Czy należy przyjąć do wyceny dany zakres robót , jeżeli tak, prosimy podać jaki materiał przyjąć do umocnienia?

#### **Odpowiedź nr 2**

Projekt budowlany zakłada pierwotny, zwiększony zakres inwestycji. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określają pozycje kosztorysów ofertowych, przedmiary robót i specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robót. Wycenę zadania należy dokonać w oparciu o te elementy.

#### **Pytanie nr 3**

Przedmiar robót poz. 3.8. zakłada wykonanie ścieku z elementów betonowych - ciężkokrawężnikowy, natomiast w pozostałej dokumentacji mowa jest o cieku muldowym. Prosimy o sprecyzowanie jaki rodzaj cieku przyjąć do wyceny?

#### **Odpowiedź nr 3**

Projekt budowlany zakłada pierwotny, zwiększony zakres inwestycji. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określają pozycje kosztorysów ofertowych, przedmiary robót i specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robót. Wycenę zadania należy dokonać w oparciu o te elementy.

## **Dotyczy przebudowy drogi powiatowej 1175K Charsznica do dr.woj. nr 783**

### **Pytanie nr 4**

W opisie technicznym przyjęto remont przepustu wraz z murkami czołowymi oraz umocnieniem skarpy km 1+080 przepust 060 dł. 7,7 m oraz w km 4+150 przepust 080 dł. 14,00 m . Podany remont przepustów nie jest uwzględniony w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienia oraz ewentualną korektę przedmiaru.

### **Odpowiedź nr 4**

Projekt budowlany zakłada pierwotny, zwiększony zakres inwestycji. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określają pozycje kosztorysów ofertowych, przedmiary robót i specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robót. Wycenę zadania należy dokonać w oparciu o te elementy.

### **Pytanie nr 5**

Według opisu technicznego w km 0+000- 0+450 należy wykonać warstwę profilującą w ilości 50kg/m2. Podany zakres nie jest uwzględniony w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienia czy powyższy zakres robót ma być uwzględniony w ofercie?

### **Odpowiedź nr 5**

Projekt budowlany zakłada pierwotny, zwiększony zakres inwestycji. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określają pozycje kosztorysów ofertowych, przedmiary robót i specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robót. Wycenę zadania należy dokonać w oparciu o te elementy.

### **Pytanie nr 6**

Dokumentacja projektowa zawiera przekrój typowy w km 0+387- 0+730, który zakłada wykonanie na danej długości konstrukcji jezdni: - warstwa ściernalna z mieszanki mineralno- bitumicznej gr. 4, - warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno- bitumicznej śr. 50kg/m2, - frezowanie nawierzchni śr. gr. 2 cm. Podany zakres nie jest uwzględniony w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienia czy powyższy zakres należy uwzględnić w ofercie?

### **Odpowiedź nr 6**

Projekt budowlany zakłada pierwotny, zwiększony zakres inwestycji. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określają pozycje kosztorysów ofertowych, przedmiary robót i specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robót. Wycenę zadania należy dokonać w oparciu o te elementy.

## **Dotyczy przebudowy drogi powiatowej 1176K Podlesice – Charsznica**

### **Pytanie nr 7**

W opisie technicznym przyjęto remont przepustu wraz z murkami czołowymi oraz umocnieniem skarpy: - km 5+022 przepust 0100 dł. 8,0 m, - km 4+500 060 podano dwie różne długości 8,5 m i 7.5 m, - km 5+156 080 podano dwie różne długości 14,0 m i 6,7 m. Podany remont przepustów nie jest uwzględniony w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienia oraz ewentualną korektę przedmiaru.

### **Odpowiedź nr 7**

Projekt budowlany zakłada pierwotny, zwiększony zakres inwestycji. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określają pozycje kosztorysów ofertowych, przedmiary robót i specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robót. Wycenę zadania należy dokonać w oparciu o te elementy.

### **Pytanie nr 8**

Opis techniczny zakłada wykonanie remontu studni kanalizacyjnej wraz z wymianą wężu na szczelny betonowy natomiast brak pozycji w przedmiarze dotyczącej podanego zakresu. Prosimy o wyjaśnienia czy powyższy zakres należy uwzględnić w ofercie? Jeżeli tak, prosimy załączyć dokumentację dotyczącą podanej studni.

### **Odpowiedź nr 8**

Projekt budowlany zakłada pierwotny, zwiększony zakres inwestycji. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określają pozycje kosztorysów ofertowych, przedmiary robót i specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robót. Wycenę zadania należy dokonać w oparciu o te elementy.

### **Pytanie nr 9**

Przedmiar robót zakłada wykonanie chodnika, przekroje typowe załączone do dokumentacji nie obejmują w swoim zakresie wykonania chodnika natomiast w opisie technicznym mowa o wykonaniu chodnika ale podane są dwie różne lokalizacje. Prosimy o wyjaśnienia powyższych rozbieżności.

### **Odpowiedź nr 9**

Prawidłowa lokalizacja chodników to: km 6+642 – 6+672 str. P, km 6+652 – 6+672 str. L.

**Dotyczy przebudowy drogi powiatowej 1177K Tczyca – Swojczany – Dąbrowiec**

**Pytanie nr 10**

W opisie technicznym przyjęto remont przepustu wraz z murkami czołowymi oraz umocnieniem skarpy:

- km 0+777 przepust ramowy 80x80 dł. 5,5 m,
- km 2+020 przepust 1,0 x 1,0 +0,8 d1.10,2 m,
- km 0+025 przepust fi 0,8 dł. 19,2 m,
- km 2+590 przepust 3 x 0,8 dł. 12,1 m.

Podany remont przepustów nie jest uwzględniony w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienia oraz ewentualną korektę przedmiaru. Dotyczy: „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1175K i 1176K”

**Odpowiedź nr 10**

Projekt budowlany zakłada pierwotny, zwiększony zakres inwestycji. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określają pozycje kosztorysów ofertowych, przedmiary robót i specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robót. Wycenę zadania należy dokonać w oparciu o te elementy.

**Dotyczy przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 1175K i 1176K**

**Pytanie nr 11**

Opis techniczny zakłada odtworzenie ogrodzenia wokół istniejącej stacji transformatorowej, którego obecnie nie ma, a które było w przeszłości natomiast brak jest pozycji w przedmiarze dotyczącej podanego ogrodzenia. Czy należy wykonać powyższe prace, jeżeli tak prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowej.

**Odpowiedź nr 11**

Zamawiający nie przewiduje odtwarzania ogrodzenia wokół istniejącej stacji transformatorowej.

**Pytanie nr 12**

Pozycja 7.5 przedmiaru robót zakłada ułożenie na zatokach postojowych warstwy mrozoodpornej z kruszywa łamanego 0/63 mm grubości 25 cm, natomiast według przekrojów oraz opisu technicznego podana warstwa powinna mieć grubość 27 cm. Prosimy o wyjaśnienia jaką grubość przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź nr 12**

Właściwą grubością warstwy mrozoodpornej jest 25 cm.


**Pytanie nr 13**

Czy obniżenie kabla energetycznego NN wchodzi w zakres zadania?

**Odpowiedź nr 13**

Zamawiający nie przewiduje obniżenie kabla energetycznego NN.

**Prosimy o zapoznanie się z treścią wszystkich odpowiedzi i wyjaśnień umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego.**

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
  
mgr inż. Roman Suchoń