

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE

ul. Warszawska 11
32-200 Miechów
REGON 299943221
NIP 659-13-31-127
zarzaddrog@poczta.onet.pl

Tel/fax (41) 38-318-27
38-307-42
23-098-10

Miechów 25.03.2016r.

SE.261.1.2016

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 5

Dot.: Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych obejmująca:


- 1/ przebudowę drogi powiatowej nr 1138K Łobzów-Swojczany,
- 2/ przebudowę drogi powiatowej nr 1175K Charsznica do dr.woj. nr 783,
- 3/ przebudowę drogi powiatowej nr 1176K Podlesice – Charsznica,
- 4/ przebudowę drogi powiatowej nr 1177K Tczyca – Swojczany – Dąbrowiec,
- 5/ przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 1175K i 1176K,
- 6/ przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 1177K i 1138K,
- 7/ przebudowę przepustu odwodnieniowego, rurowego 2Ø125 w km 6+232 drogi powiatowej nr 1176K.

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie- Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113, poz. 907 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr. 1 . Dotyczy pozycji „Montaż korytek odwodnienia liniowego z rusztami z kosztami materiału. Montaż studzienek odpływowych głębokich z kosztami materiału. Prosimy o podanie dokładnych parametrów materiałów wraz z rysunkami

Odpowiedź nr 1

Odwodnienie liniowe szerokości 20 cm, klasa obciążenia min. D 400. Poniżej Zamawiający zamieszczany przykładowy rysunek odwodnienia liniowego.



Pytanie nr. 2 Dotyczy pozycji „Ustawienie palisad”. Prosimy o podanie dokładnych parametrów materiałów wraz z rysunkami.

Odpowiedź nr 2

Palisada okrągła o wymiarach 120x20 cm. Poniżej Zamawiający zamieszczony przykładowy rysunek palisady betonowej.



Pytanie nr. 3 Dotyczy „Przebudowa przepustu odwodnieniowego rurowego 2x125cm w krn 6+232 ” czy Zamawiający przewiduje wykonywanie robót na terenie kolei i czy posiada ewentualną zgodę Zarządcy pasa kolejowego na wejście w pas kolejowy przy wykonywaniu robót?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia robót na terenie pasa kolejowego.

Prosimy o zapoznanie się z treścią wszystkich odpowiedzi i wyjaśnień umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Roman Suchoń