



Numer postępowania: SE.266.1.2018

Miechów, 12.02.2018 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 9

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola – Działoszyce, odcinek od km 0+000 do km 18+956, na dł. 18,956km”


Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie pozycji 2.30 z przedmiaru 2. Co Zamawiający rozumie przez pojęcie ciekokrawężnik? Ściek z 2rz kostki betonowej z krawężnikiem? Czy sam ściek z 2 rz kostki betonowej? Co Wykonawca ma ująć w tej pozycji?

Odpowiedź 1

W przedmiarze robót odc. 2 km 4+353 - 18+956 w poz. 2.30 przez ciekokrawężnik należy rozumieć prefabrykowany element betonowy z wyprofilowanym ściekiem.
Zamieszczamy przykładowy schemat



DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Roman Suchoń